

АКТ
результатов проведения практической отработки действий по тревожному сигналу о пожаре в школе (вид ЧС)

«21» сентября 2023 г.
(дата проведения)

г. Степногорск

КГУ «Средняя школа №8 имени Ш. Уалиханова» города Степногорск»
(Название учебного заведения, объекта)

Проведена отработка действий по тревожному сигналу о пожаре в школе (вид ЧС)

Голосовой сигнал подан в 11 часов 25 минут «21» сентября 2023 года была осуществлена эвакуация персонала и учеников КГУ «Средняя школа №8 имени Ш. Уалиханова» города Степногорск, время эвакуации составило 2 минуты 30 секунд.

Количество эвакуируемых 868 человек.

При проведении практической отработки планов действий были выявлены следующие недостатки: Недочетов при проведении тренировки со стороны группы проведения учений и тренировок в адрес КГУ «Средняя школа №8 имени Ш. Уалиханова» города Степногорск не поступало.

(Последовательно излагаются недостатки, причины недостаточно быстрых и безопасных действий)

Для устранения недостатков, при проведении следующей тренировки необходимо: при проведении объектовой тренировки при пожаре необходимо предусмотреть средства индивидуальной защиты органов дыхания у обслуживающего персонала ответственного за открытие дверей.

Директор
(учебного заведения, объекта)
« » 2023 г.



Ботсанов
(Подпись Ф.И.О.)

Инженер УЧС г. Степногорск
лейтенант гражданской защиты
Специальное звание
« 21 » 09 2023 г.

М.Ж. Баймухаметов
(Подпись, Ф.И.О.)