

г. Степногорск

(место составления акта)


19 декабря 2023 года

ШЫҒЫС № 11-01/41-269-2

1. Наименование органа контроля и надзора: Управление по ЧС города Степногорск
2. Дата и номер акта о назначении проверки, на основании которого проведена проверка: Постановление о привлечении специалиста к проверке от 21 ноября 2023 года, зарегистрированный в уполномоченном органе Управление Комитета по правовой статистике и специальным учетам ГП РК по Акмолинской области №7231911180100025 от 21 ноября 2023 года.
3. Фамилия, имя, отчество (при его наличии) и должность лица (лиц), проводившего проверку: Государственным инспектором: Инженером Управления по ЧС г. Степногорск лейтенантом гражданской защиты Баймухаметовым М.Ж.
4. Наименование или фамилия, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность) проверяемого субъекта, должность представителя физического или юридического лица, присутствовавшего при проведении проверки объектов руководителя «Общеобразовательной школы №8 имени Ш. Уалиханова» города Степногорск Есжанов М.М.
4. Дата, место и период проведения проверки 19 декабря 2023 года, город Степногорск, 6 микрорайон, зд. 4.
5. Сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нарушениях, их характере (краткая фабула) По результатам проведения проверки в области пожарной безопасности объекта «Общеобразовательной школы №8 имени Ш. Уалиханова» города Степногорск выявлены ряд нарушений в сфере гражданской защиты, нарушения норм и правил пожарной безопасности и технических регламентов в области пожарной безопасности:
6. Наименование проверочного листа и пункты требований, по которым выявлены нарушения

№	Перечень объектов	Перечень выявленных нарушений	Пункты требований и наименование проверочного листа по которым выявлены нарушения
1	«Общеобразовательная школа №8 имени Ш.Уалиханова» города Степногорск	Перед дверью подвала допускается пользование приемником электрической энергии с нарушением конструкции и систем защиты, предусмотренный заводом-изготовителем (плафон). Основание: п.п.2 п.86 Приказ МЧС РК от 21.02.2022 года №55 об утверждении ППБ.	п.75 Проверочного листа в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, назначения и вида деятельности Приложение 3 к совместному приказу Министра национальной экономики Республики Казахстан от 30 октября 2018 года №31 и Министра внутренних дел Республики Казахстан от 30 октября 2018 года

2		Помещение вентиляционной камеры используется не по целевому назначению (<i>хранение горючих материалов</i>). Основание: п.п.1 п.24 Приказ МЧС РК от 21.02.2022 года №55 об утверждении ППБ.	№758. п.40 Проверочного листа в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, назначения и вида деятельности Приложение 3 к совместному приказу Министра национальной экономики Республики Казахстан от 30 октября 2018 года №31 и Министра внутренних дел Республики Казахстан от 30 октября 2018 года №758.
---	--	--	--

7. Подпись должностного лица (лиц), проводившего проверку инженер УЧС г. Степногорск лейтенант гражданской защиты Баймухаметов М.Ж. 

8. Сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с актом представителя проверяемого субъекта, а также лиц, присутствовавших при проведении проверки, их подписи или отказ от подписи _____

9. Замечания и (или) возражения по результатам проверки _____
приложение на " ____ " листах

10. " ____ " ____ 20__ года.

Примечание: Согласно пункта 4 статьи 152 Предпринимательского кодекса Республики Казахстан, по выявленным в результате проверки нарушениям в случае необходимости дополнительных временных и (или) финансовых затрат Вы вправе не позднее трех рабочих дней обратиться в государственный орган, проводивший проверку, с заявлением о продлении сроков устранения нарушений.

В заявлении необходимо изложить меры, которые будут приняты по устранению нарушений, и объективные причины продления сроков устранения нарушений.

Государственный орган, проводивший проверку, в течение трех рабочих дней с учетом изложенных в заявлении доводов принимает решение о продлении сроков устранения нарушений или отказе в продлении с мотивированным обоснованием.

Республики
Казахстан от 30
октября 2018 года
№31 и Министра
внутренних дел
Республики
Казахстан от 30
октября 2018 года